



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1037761125628, Номер телефона: +7 4954422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

**В лице:** Генерального директора **Табеева Андрей Николаевич**

**заявляет, что Автоматические выключатели дифференциального тока, товарного знака: ИЭК, тип: B065, серия: ARMAT, тепломеханический: IP+NP C8 30mA тип AC, IP+NP C13 30mA тип AC, IP+NP C32 30mA тип AC, IP+NP C6 30mA тип A, IP+NP C8 30mA тип A, IP+NP C13 30mA тип A, IP+NP C16 30mA тип A, IP+NP C20 30mA тип A, IP+NP C25 30mA тип A, IP+NP B6 30mA тип AC, IP+NP B8 30mA тип AC, IP+NP B10 30mA тип AC, IP+NP B13 30mA тип AC, IP+NP B16 30mA тип AC, IP+NP B20 30mA тип AC, IP+NP B25 30mA тип AC, IP+NP B32 30mA тип AC, IP+NP B6 30mA тип A, IP+NP B8 30mA тип A, IP+NP B10 30mA тип A, IP+NP B16 30mA тип A, IP+NP B13 30mA тип A, IP+NP B20 30mA тип A, IP+NP B25 30mA тип A, IP+NP B32 30mA тип A, IP+NP C16 30mA тип AC, IP+NP C20 30mA тип AC, IP+NP C10 30mA тип A, IP+NP C10 30mA тип AC, IP+NP C25 30mA тип AC, IP+NP C8 30mA тип AC, IP+NP C32 30mA тип A, IP+N C16 30mA тип AC, IP+N C20 30mA тип AC, IP+N C10 30mA тип A, IP+N C10 30mA тип AC, IP+N C25 30mA тип AC, IP+N C6 30mA тип AC, IP+N C13 30mA тип A**

**Исполнитель:** "KIDU ELECTRIC CO., LTD.", Место нахождения: КИТАЙ, Fujia Industrial Zone, Ningqiao Town, Yueqing, Zhejiang Province 325608, координаты GJWHACC: 28.268942, 121.052912

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: IEC 61009-1:2012 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO). Часть 1. Общие правила»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8534201007

Серийный выпуск

**Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»**

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 09/СТ-31.01/22, 10/СТ-31.01/22, 11/СТ-31.01/22 от 31.01.2022 г., выданных испытательной лабораторией ООО "ТРАНСКОНСАЛТИНГ" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP"

Схема декларирования: 1д

**Дополнительная информация:** Хранение АВДТ осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до 35 °С и относительной влажности не более 90 % при температуре 20 °С. Допускается хранение при относительной влажности 50 % и температуре 40 °С. Срок хранения: 10 лет. Срок службы: 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации на 30.01.2027 включительно



**Табеева Андрей Николаевич**

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.48983/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2022